

## Hva betyr utette kraner og ventiler?


Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstraavgifter på flere tusen kroner i året (jfr. tabell). Lekkasjen kan også befinne seg på andre deler av røranlegget, uten å være synlig.

Eksempel på vannmengder ved lekkasje:

Installasjon	ca. m <sup>3</sup> /år *
Dryppende kran (ca 1. drypp/sek)	9
Rennende kran (ca 2 mm stråle)	45
Hull på rør (diameter ca 0,5 mm)	175
Lekkasje i WC (ikke synlig)	100
Lekkasje i WC (synlig)	200
Lekkasje i WC (uroilig overflate)	400

\* 1 m<sup>3</sup> = 1000 liter



En dryppende kran kan bety så mye som 400 kr. pr. år!

Tips: Slik kan du teste om du har lekkasje i WC: Tøm en liten flaske med konditorfarge opp i sisternen. Hvis vannet i klosettskålen endrer farge, har du en lekkasje.

Vannforbruk gjennom måler, som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.