



AXFLOW SANDNES AS
Att: Haaland Chris
Kobberveien 2
4313 SANDNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
FTTG0776	GID 57/4	24/3090	Inger Elise Sangolt	Bryne, 03.11.25

Godkjenning av søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse for eiendom 57/4 - TIMEVEGEN 395 og 397 er godkjent.

Time kommune godkjenner søknad fra Grødem Andreas datert den 03.10.25, om utleppsløyve for sanitært avløpsvatn fra et Biovac Dynamic 2 anlegg med sandfiltergrøft som etterpolering, i TIMEVEGEN 395 og 397, i Time Kommune.

Utførelsen av avløpsanlegg kan være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven kap. 23, og tiltaket må derfor søkes godkjent av Byggesak. Arbeidet kan derfor ikke starte opp før igangsettingstillatelse er mottatt fra Byggesak. Egen søknad om byggetillatelse må sendes digitalt til Time kommune.

Link til siden: [Slik søker du - Hovedportal](#)

Vedtaket er fatta i samsvar med «forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kap. 12, og Time kommunestyre sitt delegasjonsvedtak av 6.12.2016, sak K 091/16».

Vilkår for utleppsløyvet er gitt i saksframlegget.

SAKEN GJELDER

SAKSUTGREIING OG VURDERING Resipient - Vasskvalitet

Vilkår:

1. Dette løyvet gjelder for avløpsvann fra et minirensanlegg for 2 stk. bustadhus.
2. Bekker skal ikke påvirkes nevneverdig av tilført avløpsvann.
3. Vassdrag skal ikke tilføres forurensning fra transportnett eller rensanlegg, utover det som løyvet gir mulighet til.
4. Dersom Time kommune finn det nødvendig, skal den som har fått utleppsløyvet medvirke til, og/eller betale for overtakelse, prøvetaking, eller andre undersøkinger, jf. § 51 i forurensingslova.

Renseinnretning og utslipsarrangement

1. Den ansvarlige for utleppsløyvet skal se til at rensanlegget fungerer best mulig til enhver tid.
2. Alt sanitært avløpsvann skal gå gjennom rensanlegget. Drens/overvann skal ikke tilføres.
3. Eiendommen kan senere få krav om tilknytting til felles avløpsnett, jf. § 18 i forurensingsloven. Manglende etterleving av et slikt pålegg kan straffes i medhold til § 16 i forurensingsloven.
4. Avløpsvann fra boligene skal ledes til et minirensanlegg av typen Biovac Dynamic 2 anlegg. Anlegget skal vere installert etter veiledning fra leverandør.
5. Renseinnretningen skal ikke gi sjenerende lukt til omgivelsene.
6. Sandfiltergrøfter skal fungere hydraulisk og fjerne bakterier før utslipp.

Drift og vedlikehold

1. Den som har fått utleppsløyvet er ansvarlig for at anlegget vert vedlikeholdt og drevet slik at utslipp av rensa avløpsvann til enhver tid er i samsvar med kravene i løyvet. Utslipp skal reduseres til et minimum.
2. Minirensanlegget skal driftes og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende serviceavtale.

3. Tømming av minirensanlegget må skje etter instruks fra leverandør, og settes på kommunen sin tømmeordning for slam. Valg av tømmefrekves vert gjort i samråd med leverandør/servicepersonell og Time kommune senest ved ferdigmelding. Anlegget må ha kjørbar veg for slamtømming.
4. Ved tømming av gamle tanker, må kommunen få melding om dette senest innen 4 dager før fjerning for å få dette på ordinær tømming.
5. Vedlikehold og reparasjoner skal kunne utføres uten at krav i utsleppsløyvet vert brutt. Større reparasjoner eller andre forhold som kan føra til utslepp av urensa avløpsvatn, skal godkjennes av Time kommune.
6. Renseanlegg og ledningsnett skal vurderest under ett, og driftes slik at samla utslepp vert minst mulig.

Rapportering

1. Eier av minirensanlegget skal varsle kommunen før anlegget blir tatt i bruk.
2. **På ferdigmeldingen skal det også sende med en innmålingsfil der alle komponenter på anlegget skal måles inn med GPS. Innmålingsfiler som aksepteres er SOSI eller GMI (gemini fil). Send gjerne inn bilder over etableringen av anlegget som vedlegg.**

Tilsyn og kontroll

1. Kommunen er forurensningsmyndigheten, og fører tilsyn etter forurensingsforskriften kapittel 12. Kommunen har rett og plikt til å føre tilsyn med private avløpsanlegg. Tilsynet kan være risikobasert og omfatter kontroll av renseevne, eller kvalitet på utført service og vedlikehold.
2. Den som får utsleppsløyve plikter å la representantar for Time kommune som er forurensningsmyndigheten, få inspisera anlegget ved behov jf. Forurensningsloven § 50.
3. Alle renseanlegg, med unntak fra infiltrasjonsanlegg, skal være godt tilrettelagd for prøvetaking på utløp. Kommunen kan etter at anlegget har vært i drift en tid, eller ved mistanke om forurensing, gi anleggseier pålegg om å få tatt prøver som dokumenterer anlegget sin renseevne.
4. Kommunen kan gi sanksjoner dersom anlegget ikkje renser i samsvar med gjeldende krav, eller om service/vedlikehald er mangler, jf. Forurensningsloven.

Andre vilkår

1. Hvis arbeidet ikke er startet opp senest 3 år etter at løyvet er gitt, faller løyvet bort. Det same gjelder hvis arbeidet blir stanset i lengre tid enn 2 år.
2. Endringer som konsesjonsinnehavaren ønsker å utføre skal være klarert med Time kommune på forhånd. Hvis forutsetningene for løyvet blir vesentleg endret, skal løyvet revideres.

GEBYR Etter Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, konsesjons-, delings-, avløpsanlegg-, Miljøfyrtårn-, sertifiserings-, kart-, oppmålings- og seksjoneringsaker i Time kommune for 2024, av 17.12.2023, skal det betales kr. 3 025,- for behandling av utslippssøknad for mindre avløpsanlegg < 15pe. Faktura vert tilsendt.

KLAGERETT Vedtak i saka kan etter reglene i Forskrift om begrensning av forurensning § 41-5, jf. Forvaltningsloven §28 - §36, påklages. Hvis partene i saken ikke klager på vedtaket innen 3 veker, er saken endelig.

Med helsing

Raymond Berington Johansen
Avdelingsleder VA Forvaltning
Kommunalteknikk

Inger Elise Sangolt
Avdelingsingeniør
Kommunalteknikk

Dette brevet er elektronisk godkjent.

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Grødem Andreas	Timevegen 395	4347	Lye